(11) Radiation Dosage of Hokkaido Electric Power Co., Inc.'s Tomari Power Station

Item	FY	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Number of personnel engaged in radiation work (number of personnel)	Employee	286	291	284	291	289	294	304	302	309	325
	Others	1,221	1,836	1,500	1,974	1,952	1,605	1,738	1,973	1,785	1,323
	Total	1,507	2,127	1,784	2,265	2,241	1,899	2,042	2,275	2,094	1,648
Collective dose (person-Sv)	Employee	0.00	0.04	0.04	0.05	0.06	0.03	0.04	0.06	0.05	0.02
	Others	0.01	0.43	0.49	0.99	0.98	0.48	0.65	1.12	0.93	0.39
	Total	0.02	0.47	0.53	1.04	1.03	0.51	0.68	1.18	0.98	0.41
Average individual dosage (mSv)	Employee	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
	Others	0.0	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3
	Total	0.0	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3
Number of reactors		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(12) Radiation Dosage of Kansai Electric Power Co., Inc.'s Mihama Power Station

Item	FY	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Number of personnel engaged in radiation work (number of personnel)	Employee	433	381	391	403	428	440	447	460	441	446
	Others	2,406	2,608	2,427	2,643	3,963	3,487	4,071	3,226	3,011	2,748
	Total	2,839	2,989	2,818	3,046	4,391	3,927	4,518	3,686	3,452	3,194
Collective dose (person-Sv)	Employee	0.21	0.19	0.11	0.11	0.14	0.10	0.19	0.10	0.13	0.16
	Others	5.95	5.59	3.40	4.79	7.68	3.66	7.92	4.40	3.39	3.06
	Total	6.16	5.78	3.52	4.90	7.83	3.76	8.11	4.50	3.52	3.23
Average individual dosage (mSv)	Employee	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4
	Others	2.5	2.1	1.4	1.8	1.9	1.1	1.9	1.4	1.1	1.1
	Total	2.2	1.9	1.2	1.6	1.8	1.0	1.8	1.2	1.0	1.0
Number of reactors		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3