

(1 3) 関西電力(株)大飯発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
放射線業務 従事者数 (人)	社員	356	331	323	321	317	302	300	321	504	608
	その他	2,332	2,813	2,003	2,984	3,063	3,337	3,182	2,952	3,023	3,697
	合計	2,688	3,144	2,326	3,305	3,380	3,639	3,482	3,273	3,527	4,305
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	73	46	35	50	31	32	31	0.24	0.15	0.18
	その他	955	979	496	1,361	1,123	1,012	1,109	10.50	7.89	6.41
	合計	1,028	1,025	530	1,411	1,154	1,044	1,141	10.74	8.05	6.59
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.21	0.14	0.11	0.16	0.10	0.11	0.10	0.8	0.3	0.3
	その他	0.41	0.35	0.25	0.46	0.37	0.30	0.35	3.6	2.6	1.7
	合計	0.38	0.33	0.23	0.43	0.34	0.29	0.33	3.3	2.3	1.5
原子炉基数		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

(1 4) 四国電力(株)伊方発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
放射線業務 従事者数 (人)	社員	300	333	365	331	334	295	290	276	270	301
	その他	1,791	1,645	1,673	1,948	2,035	1,588	1,520	1,731	1,741	1,477
	合計	2,091	1,978	2,038	2,279	2,369	1,883	1,810	2,007	2,011	1,778
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	32	21	25	29	21	8	9	0.13	0.10	0.06
	その他	271	149	233	330	270	134	161	2.16	2.53	1.13
	合計	303	170	257	359	291	142	170	2.29	2.63	1.19
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.11	0.06	0.07	0.09	0.06	0.03	0.03	0.5	0.4	0.2
	その他	0.15	0.09	0.14	0.17	0.13	0.08	0.11	1.2	1.5	0.8
	合計	0.14	0.09	0.13	0.16	0.12	0.08	0.09	1.1	1.3	0.7
原子炉基数		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。