

(9) 北陸電力(株)志賀原子力発電所の線量当量実績

項目 項目		年度		1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
		年	度										
放射線業務 従事者数 (人)	社員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	230
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743	1,358
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951	1,588
総線量当量 (人・Sv)	社員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.03
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.16
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.19
平均線量当量 (mSv)	社員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
原子炉基数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

(10) 中国電力(株)島根原子力発電所の線量当量実績

項目 項目		年度		1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
		年	度										
放射線業務 従事者数 (人)	社員	261	265	261	319	330	326	319	323	326	321		
	その他	1,731	1,815	1,537	1,844	2,653	2,110	1,847	1,686	2,288	2,727		
	合計	1,992	2,080	1,798	2,163	2,983	2,436	2,166	2,009	2,614	3,048		
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	28	26	22	21	20	0.18	0.21	0.14	0.22	0.20		
	その他	337	379	195	171	321	1.87	1.08	0.52	1.98	3.36		
	合計	364	404	217	192	341	2.05	1.28	0.65	2.20	3.56		
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.11	0.10	0.09	0.07	0.06	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6		
	その他	0.19	0.21	0.13	0.09	0.12	0.9	0.6	0.3	0.9	1.2		
	合計	0.18	0.19	0.12	0.09	0.11	0.8	0.6	0.3	0.8	1.2		
原子炉基数		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2		

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。