

(17) 九州電力(株)川内原子力発電所の線量当量実績

項目		年度									
		1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
放射線業務 従事者数 (人)	社員	262	271	261	269	256	257	251	254	249	248
	その他	1,633	1,604	1,475	1,478	1,417	1,196	1,089	1,668	1,678	1,379
	合計	1,895	1,875	1,736	1,747	1,673	1,453	1,340	1,922	1,927	1,627
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	5	6	9	13	15	0.08	0.06	0.11	0.11	0.05
	その他	93	81	80	156	233	1.07	0.71	2.27	2.66	1.41
	合計	98	87	88	169	248	1.15	0.76	2.38	2.77	1.46
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.02	0.02	0.03	0.05	0.06	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2
	その他	0.06	0.05	0.05	0.11	0.16	0.9	0.7	1.4	1.6	1.0
	合計	0.05	0.05	0.05	0.10	0.15	0.8	0.6	1.2	1.4	0.9
原子炉基数		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

(18) 原子力発電所の総合計

項目		年度									
		1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
放射線業務 従事者数 (人)	社員	5,570	5,487	5,538	5,311	5,368	5,837	6,082	6,333	6,658	7,262
	その他	43,937	46,441	51,246	50,039	48,919	48,783	47,569	49,144	55,094	61,459
	合計	49,507	51,928	56,784	55,350	54,287	54,620	53,651	55,477	61,752	68,721
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	597	536	431	388	376	3.12	2.96	2.69	2.66	2.78
	その他	11,125	10,725	9,768	9,093	8,900	84.28	79.01	55.16	60.89	83.86
	合計	11,723	11,259	10,198	9,482	9,276	87.39	81.94	57.86	63.54	86.65
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.11	0.10	0.08	0.07	0.07	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
	その他	0.25	0.23	0.19	0.18	0.18	1.7	1.7	1.1	1.1	1.4
	合計	0.24	0.22	0.18	0.17	0.17	1.6	1.5	1.0	1.0	1.3
原子炉基数		32	32	35	35	37	39	40	41	45	48

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。