

( 7 ) 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
放射線業務 従事者数 (人)	社員	253	255	202	177	489	569	590	637	754	781
	その他	1,627	2,139	2,295	1,839	3,563	3,143	3,930	4,602	5,068	5,958
	合計	1,880	2,394	2,497	2,016	4,052	3,712	4,520	5,239	5,822	6,739
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	5	5	5	6	0.06	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18
	その他	15	22	22	23	0.50	1.52	1.19	1.80	2.08	2.39
	合計	20	27	27	28	0.56	1.67	1.35	1.98	2.27	2.57
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.02	0.02	0.03	0.03	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
	その他	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4
	合計	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
原子炉基数		1	1	1	1	3	3	3	4	5	5

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

( 8 ) 中部電力(株) 浜岡原子力発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
放射線業務 従事者数 (人)	社員	474	465	483	486	572	609	638	644	687	705
	その他	3,998	4,454	4,534	4,503	4,142	4,575	4,239	4,791	6,051	5,298
	合計	4,472	4,919	5,017	4,989	4,714	5,184	4,877	5,435	6,738	6,003
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	65	38	48	46	0.47	0.42	0.29	0.31	0.30	0.33
	その他	1,169	683	955	981	7.62	9.94	4.36	3.82	15.13	8.66
	合計	1,233	721	1,003	1,027	8.10	10.36	4.65	4.13	15.44	8.98
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.14	0.08	0.10	0.09	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5
	その他	0.29	0.15	0.21	0.22	1.8	2.2	1.0	0.8	2.5	1.6
	合計	0.28	0.15	0.20	0.21	1.7	2.0	1.0	0.8	2.3	1.5
原子炉基数		2	3	3	3	3	3	3	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。