

( 13 ) 関西電力(株)高浜発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
放射線業務 従事者数 (人)	社員	579	570	549	519	555	493	481	500	523	535
	その他	3,263	4,161	3,974	3,942	3,342	3,677	3,284	3,791	3,964	3,888
	合計	3,842	4,731	4,523	4,461	3,897	4,170	3,765	4,291	4,487	4,423
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	23	26	23	22	0.19	0.17	0.10	0.15	0.15	0.14
	その他	443	1,045	738	1,090	6.33	7.75	3.47	6.52	5.47	5.03
	合計	465	1,071	761	1,112	6.51	7.91	3.57	6.67	5.62	5.16
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.04	0.05	0.04	0.04	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
	その他	0.14	0.25	0.19	0.28	1.9	2.1	1.1	1.7	1.4	1.3
	合計	0.12	0.23	0.17	0.25	1.7	1.9	0.9	1.6	1.3	1.2
原子炉基数		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

( 14 ) 関西電力(株)大飯発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
放射線業務 従事者数 (人)	社員	321	317	302	300	321	504	608	594	538	558
	その他	2,984	3,063	3,337	3,182	2,952	3,023	3,697	3,688	3,995	4,575
	合計	3,305	3,380	3,639	3,482	3,273	3,527	4,305	4,282	4,533	5,133
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	50	31	32	31	0.24	0.15	0.18	0.18	0.18	0.21
	その他	1,361	1,123	1,012	1,109	10.50	7.89	6.41	6.50	9.06	7.98
	合計	1,411	1,154	1,044	1,141	10.74	8.05	6.59	6.67	9.24	8.19
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.16	0.10	0.11	0.10	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	その他	0.46	0.37	0.30	0.35	3.6	2.6	1.7	1.8	2.3	1.7
	合計	0.43	0.34	0.29	0.33	3.3	2.3	1.5	1.6	2.0	1.6
原子炉基数		2	2	2	2	2	2	3	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。