

| 発電所名 | 年度 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | | 関西電力 高浜発電所 | ドラム缶発生量 (本) | 774 | 1,048 | 854 | 1,767 | 1,235 | 1,295 | 1,079 | 1,709 |
| ドラム缶累積保管量 (本) | 25,020 | | 26,064 | 26,918 | 27,927 | 28,519 | 29,380 | 29,842 | 31,040 | 32,194 | 33,739 |
| ドラム缶焼却等 減容量 (本) | 48 | | 4 | 0 | 758 | 643 | 434 | 617 | 511 | 361 | 237 |
| ドラム缶搬出減容量 (本) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の種類の 発生量(本相当) | 39 | | 11 | 96 | 181 | 57 | 96 | 5 | 68 | 100 | 38 |
| その他の種類の累積 保管量(本相当) | 1,009 | | *1 286 | *1 381 | *1 563 | *1 619 | 715 | *1 721 | *1 788 | *1 889 | *1 926 |
| その他の種類の圧縮等 減容量(本相当) | 933 | | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2 貯蔵設備容量 (本相当) | 50,600 | | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
| 関西電力 大飯発電所 | ドラム缶発生量 (本) | 515 | 579 | 615 | 821 | 485 | 1,085 | 1,007 | 1,813 | 1,725 | 2,235 |
| | ドラム缶累積保管量 (本) | 14,039 | 14,618 | 15,153 | 15,409 | 14,951 | 15,223 | 15,277 | 16,404 | 17,129 | 16,684 |
| | ドラム缶焼却等 減容量 (本) | 4 | 0 | 80 | 565 | 943 | 813 | 953 | 686 | 0 | 0 |
| | ドラム缶搬出減容量 (本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,680 |
| | その他の種類の 発生量(本相当) | 200 | 254 | 125 | 212 | 76 | 231 | 150 | 582 | 512 | 62 |
| | その他の種類の累積 保管量(本相当) | *1 1463 | *1 1,716 | 1,841 | 2,053 | *1 2,129 | *1 2,361 | *1 2,401 | *1 2,254 | 1,979 | *1 1,745 |
| | その他の種類の圧縮等 減容量(本相当) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 730 | 786 | 296 |
| | *3 貯蔵設備容量 (本相当) | 18,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |

(注) *1 前年度末累計保管量に当該年度発生量を加えた量と一致しないのは、換算後の端数処理による誤差である。

*2 関西電力(株)高浜発電所では、蒸気発生器3基、保管容器198m³保管している。

*3 関西電力(株)大飯発電所では、蒸気発生器4基、保管容器1008m³保管している。