

(7) 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
放射線業務 従事者数 (人)	社員	255	202	177	489	569	590	637	754	781	864
	その他	2,139	2,295	1,839	3,563	3,143	3,930	4,602	5,068	5,958	6,793
	合計	2,394	2,497	2,016	4,052	3,712	4,520	5,239	5,822	6,739	7,657
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	5	5	6	0.06	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18	0.27
	その他	22	22	23	0.50	1.52	1.19	1.80	2.08	2.39	5.14
	合計	27	27	28	0.56	1.67	1.35	1.98	2.27	2.57	5.41
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.02	0.03	0.03	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
	その他	0.01	0.01	0.01	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8
	合計	0.01	0.01	0.01	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7
原子炉基数		1	1	1	3	3	3	4	5	5	6

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

(8) 中部電力(株) 浜岡原子力発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
放射線業務 従事者数 (人)	社員	465	483	486	572	609	638	644	687	705	718
	その他	4,454	4,534	4,503	4,142	4,575	4,239	4,791	6,051	5,298	4,503
	合計	4,919	5,017	4,989	4,714	5,184	4,877	5,435	6,738	6,003	5,221
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	38	48	46	0.47	0.42	0.29	0.31	0.30	0.33	0.36
	その他	683	955	981	7.62	9.94	4.36	3.82	15.13	8.66	7.06
	合計	721	1,003	1,027	8.10	10.36	4.65	4.13	15.44	8.98	7.42
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.08	0.10	0.09	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
	その他	0.15	0.21	0.22	1.8	2.2	1.0	0.8	2.5	1.6	1.6
	合計	0.15	0.20	0.21	1.7	2.0	1.0	0.8	2.3	1.5	1.4
原子炉基数		3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。