

(1 3) 関西電力(株)高浜発電所の線量当量実績

項目		年度	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
放射線業務 従事者数 (人)	社員		570	549	519	555	493	481	500	523	535	532
	その他		4,161	3,974	3,942	3,342	3,677	3,284	3,791	3,964	3,888	4,088
	合計		4,731	4,523	4,461	3,897	4,170	3,765	4,291	4,487	4,423	4,620
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		26	23	22	0.19	0.17	0.10	0.15	0.15	0.14	0.13
	その他		1,045	738	1,090	6.33	7.75	3.47	6.52	5.47	5.03	5.05
	合計		1,071	761	1,112	6.51	7.91	3.57	6.67	5.62	5.16	5.18
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.05	0.04	0.04	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
	その他		0.25	0.19	0.28	1.9	2.1	1.1	1.7	1.4	1.3	1.2
	合計		0.23	0.17	0.25	1.7	1.9	0.9	1.6	1.3	1.2	1.1
原子炉基数			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

(1 4) 関西電力(株)大飯発電所の線量当量実績

項目		年度	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
放射線業務 従事者数 (人)	社員		317	302	300	321	504	608	594	538	558	555
	その他		3,063	3,337	3,182	2,952	3,023	3,697	3,688	3,995	4,575	3,764
	合計		3,380	3,639	3,482	3,273	3,527	4,305	4,282	4,533	5,133	4,319
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		31	32	31	0.24	0.15	0.18	0.18	0.18	0.21	0.20
	その他		1,123	1,012	1,109	10.50	7.89	6.41	6.50	9.06	7.98	5.51
	合計		1,154	1,044	1,141	10.74	8.05	6.59	6.67	9.24	8.19	5.70
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.10	0.11	0.10	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
	その他		0.37	0.30	0.35	3.6	2.6	1.7	1.8	2.3	1.7	1.5
	合計		0.34	0.29	0.33	3.3	2.3	1.5	1.6	2.0	1.6	1.3
原子炉基数			2	2	2	2	2	3	4	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。