

発電所名	年度	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
		北海道電力(株) 北海道	北								
ドラム缶発生量 (本)				0	32	228	217	313	336	268	411
ドラム缶累積保管量 (本)				0	32	260	421	734	1,070	1,338	1,749
ドラム缶焼却等 減容量 (本)				0	0	0	56	0	0	0	0
ドラム缶搬出減容量 (本)				0	0	0	0	0	0	0	0
その他の種類の 発生量(本相当)				0	0	0	35	8	25	0	8
その他の種類の累積 保管量(本相当)				0	0	0	35	43	68	68	*1 75
その他の種類の圧縮等 減容量(本相当)				0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵設備容量 (本)				18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
関西電力(株) 関西	美										
ドラム缶発生量 (本)		798	1,160	1,282	1,214	1,231	815	1,077	2,309	2,258	2,675
ドラム缶累積保管量 (本)		20,166	21,311	22,544	22,933	23,474	23,856	24,121	22,013	19,845	21,544
ドラム缶焼却等 減容量 (本)		0	15	49	825	690	433	812	417	586	336
ドラム缶搬出減容量 (本)		0	0	0	0	0	0	0	4,000	3,840	640
その他の種類の 発生量(本相当)		211	106	128	63	66	35	55	119	46	470
その他の種類の累積 保管量(本相当)		4,310	1,953	*1 2082	*1 2,144	*1 2,211	*1 2,245	2,300	2,419	2,465	2,591
その他の種類の圧縮等 減容量(本相当)		420	2,463	0	0	0	0	0	0	0	*1 343
貯蔵設備容量 (本)		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	*2 35,000

(注) *1 前年度末累計保管量に当該年度発生量を加えた量と一致しないのは、換算後の端数処理による誤差である。

*2 蒸気発生器保管庫への搬出分(149本)を含む。

*3 関西電力(株)美浜発電所では、1,3号機共用蒸気発生器保管庫に蒸気発生器2基、保管容器222m³、また2号機蒸気発生器保管庫に蒸気発生器2基、保管容器277m³保管している。