

(7) 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所の線量当量実績

項目		年度	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
放射線業務 従事者数 (人)	社員		202	177	489	569	590	637	754	781	864	896
	その他		2,295	1,839	3,563	3,143	3,930	4,602	5,068	5,958	6,793	6,591
	合計		2,497	2,016	4,052	3,712	4,520	5,239	5,822	6,739	7,657	7,487
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		5	6	0.06	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18	0.27	0.34
	その他		22	23	0.50	1.52	1.19	1.80	2.08	2.39	5.14	3.74
	合計		27	28	0.56	1.67	1.35	1.98	2.27	2.57	5.41	4.08
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.03	0.03	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
	その他		0.01	0.01	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6
	合計		0.01	0.01	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5
原子炉基数			1	1	3	3	3	4	5	5	6	7

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

(8) 中部電力(株) 浜岡原子力発電所の線量当量実績

項目		年度	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
放射線業務 従事者数 (人)	社員		483	486	572	609	638	644	687	705	718	723
	その他		4,534	4,503	4,142	4,575	4,239	4,791	6,051	5,298	4,503	5,316
	合計		5,017	4,989	4,714	5,184	4,877	5,435	6,738	6,003	5,221	6,039
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		48	46	0.47	0.42	0.29	0.31	0.30	0.33	0.36	0.34
	その他		955	981	7.62	9.94	4.36	3.82	15.13	8.66	7.06	7.62
	合計		1,003	1,027	8.10	10.36	4.65	4.13	15.44	8.98	7.42	7.96
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.10	0.09	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
	その他		0.21	0.22	1.8	2.2	1.0	0.8	2.5	1.6	1.6	1.4
	合計		0.20	0.21	1.7	2.0	1.0	0.8	2.3	1.5	1.4	1.3
原子炉基数			3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。