

( 17 ) 九州電力(株)川内原子力発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
放射線業務 従事者数 (人)	社員	269	256	257	251	254	249	248	279	260	256
	その他	1,478	1,417	1,196	1,089	1,668	1,678	1,397	1,292	1,685	1,810
	合計	1,747	1,673	1,453	1,340	1,922	1,927	1,627	1,571	1,945	2,066
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	13	15	0.08	0.06	0.11	0.11	0.05	0.04	0.08	0.09
	その他	156	233	1.07	0.71	2.27	2.66	1.41	0.86	2.04	2.26
	合計	169	248	1.15	0.76	2.38	2.77	1.46	0.86	2.12	2.35
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.05	0.06	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3
	その他	0.11	0.16	0.9	0.7	1.4	1.6	1.0	0.7	1.2	1.3
	合計	0.10	0.15	0.8	0.6	1.2	1.4	0.9	0.6	1.1	1.1
原子炉基数		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

( 18 ) 原子力発電所の総合計

項目 \ 年度		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
放射線業務 従事者数 (人)	社員	5,311	5,368	5,837	6,082	6,333	6,658	7,262	7,567	7,671	7,872
	その他	50,039	48,919	48,783	47,569	49,144	55,094	61,459	59,935	60,753	61,383
	合計	55,350	54,287	54,620	53,651	55,477	61,752	68,721	67,502	68,424	69,255
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	388	376	3.12	2.96	2.69	2.66	2.78	2.45	2.85	2.92
	その他	9,093	8,900	84.28	79.01	55.16	60.89	83.86	62.48	63.50	66.10
	合計	9,482	9,276	87.39	81.94	57.86	63.54	86.65	64.89	66.32	68.99
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.07	0.07	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
	その他	0.18	0.18	1.7	1.7	1.1	1.1	1.4	1.0	1.0	1.1
	合計	0.17	0.17	1.6	1.5	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0
原子炉基数		35	37	39	40	41	45	48	49	50	52

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。