

(1 3) 関西電力(株)高浜発電所の線量当量実績

項目		年度	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
放射線業務 従事者数 (人)	社員		519	555	493	481	500	523	535	532	552	545
	その他		3,942	3,342	3,677	3,284	3,791	3,964	3,888	4,088	4,220	4,009
	合計		4,461	3,897	4,170	3,765	4,291	4,487	4,423	4,620	4,772	4,554
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		22	0.19	0.17	0.10	0.15	0.15	0.14	0.13	0.15	0.14
	その他		1,090	6.33	7.75	3.47	6.52	5.47	5.03	5.05	4.41	3.26
	合計		1,112	6.51	7.91	3.57	6.67	5.62	5.16	5.18	4.56	3.40
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.04	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	その他		0.28	1.9	2.1	1.1	1.7	1.4	1.3	1.2	1.0	0.8
	合計		0.25	1.7	1.9	0.9	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	0.7
原子炉基数			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

(1 4) 関西電力(株)大飯発電所の線量当量実績

項目		年度	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
放射線業務 従事者数 (人)	社員		300	321	504	608	594	538	558	555	575	556
	その他		3,182	2,952	3,023	3,697	3,688	3,995	4,575	3,764	4,247	4,347
	合計		3,482	3,273	3,527	4,305	4,282	4,533	5,133	4,319	4,822	4,903
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		31	0.24	0.15	0.18	0.18	0.18	0.21	0.20	0.25	0.16
	その他		1,109	10.50	7.89	6.41	6.50	9.06	7.98	5.51	6.61	6.62
	合計		1,141	10.74	8.05	6.59	6.67	9.24	8.19	5.70	6.86	6.78
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.10	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	その他		0.35	3.6	2.6	1.7	1.8	2.3	1.7	1.5	1.6	1.5
	合計		0.33	3.3	2.3	1.5	1.6	2.0	1.6	1.3	1.4	1.4
原子炉基数			2	2	2	3	4	4	4	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。