

( 17 ) 九州電力(株)川内原子力発電所の線量当量実績

項目		年度		1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
放射線業務 従事者数 (人)	社員			256	257	251	254	249	248	279	260	256	269
	その他			1,417	1,196	1,089	1,668	1,678	1,397	1,292	1,685	1,810	1,404
	合計			1,673	1,453	1,340	1,922	1,927	1,627	1,571	1,945	2,066	1,673
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員			15	0.08	0.06	0.11	0.11	0.05	0.04	0.08	0.09	0.03
	その他			233	1.07	0.71	2.27	2.66	1.41	0.86	2.04	2.26	0.97
	合計			248	1.15	0.76	2.38	2.77	1.46	0.86	2.12	2.35	1.01
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員			0.06	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1
	その他			0.16	0.9	0.7	1.4	1.6	1.0	0.7	1.2	1.3	0.7
	合計			0.15	0.8	0.6	1.2	1.4	0.9	0.6	1.1	1.1	0.6
原子炉基数				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

( 18 ) 原子力発電所の総合計

項目		年度		1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
放射線業務 従事者数 (人)	社員			5,368	5,837	6,082	6,333	6,658	7,262	7,567	7,671	7,872	7,956
	その他			48,919	48,783	47,569	49,144	55,094	61,459	59,935	60,753	61,383	63,420
	合計			54,287	54,620	53,651	55,477	61,752	68,721	67,502	68,424	69,255	71,376
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員			376	3.12	2.96	2.69	2.66	2.78	2.45	2.85	2.92	2.98
	その他			8,900	84.28	79.01	55.16	60.89	83.86	62.48	63.50	66.10	77.77
	合計			9,276	87.39	81.94	57.86	63.54	86.65	64.89	66.32	68.99	80.77
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員			0.07	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
	その他			0.18	1.7	1.7	1.1	1.1	1.4	1.0	1.0	1.1	1.2
	合計			0.17	1.6	1.5	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1
原子炉基数				37	39	40	41	45	48	49	50	52	52

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。