

参考資料 2 . 気体廃棄物中の放射性ヨウ素の年度別放出量

(単位：ベクレル)

発電所名	年度										
	平成 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
日本原子力発電(株) 東海発電所	2.0×10 ⁶	1.4×10 ⁶	5.6×10 ⁵	5.1×10 ⁴	N.D.	1.6×10 ⁶	4.9×10 ⁵	N.D.	1.5×10 ⁵	N.D.	
日本原子力発電(株) 東海第二発電所	N.D.										
日本原子力発電(株) 敦賀発電所	4.8×10 ⁵	5.7×10 ⁴	N.D.								
東北電力(株) 女川原子力発電所	N.D.										
東京電力(株) 福島第一原子力発電所	8.3×10 ⁶	9.1×10 ⁶	7.2×10 ⁶	6.7×10 ⁶	2.8×10 ⁶	3.7×10 ⁶	3.2×10 ⁶	N.D.	2.2×10 ⁶	3.1×10 ⁶	
東京電力(株) 福島第二原子力発電所	N.D.	2.1×10 ⁴	N.D.	N.D.							
東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所	N.D.										
中部電力(株) 浜岡原子力発電所	3.7×10 ⁷	N.D.									
北陸電力(株) 志賀原子力発電所	-	-	N.D.								
中国電力(株) 島根原子力発電所	N.D.										
北海道電力(株) 泊発電所	N.D.										
関西電力(株) 美浜発電所	3.5×10 ⁸	6.1×10 ⁶	1.9×10 ⁷	1.0×10 ⁷	2.7×10 ⁵	1.6×10 ⁵	N.D.	1.8×10 ⁶	2.4×10 ⁶	3.2×10 ⁵	
関西電力(株) 高浜発電所	2.9×10 ⁵	2.2×10 ⁸	4.3×10 ⁷	4.4×10 ⁵	3.1×10 ⁵	2.4×10 ⁵	N.D.	3.8×10 ⁶	9.9×10 ⁶	2.7×10 ⁵	
関西電力(株) 大飯発電所	8.8×10 ⁵	1.1×10 ⁶	3.4×10 ⁶	2.8×10 ⁵	2.2×10 ⁵	N.D.	N.D.	8.6×10 ⁵	1.2×10 ⁵	1.6×10 ⁵	
四国電力(株) 伊方発電所	N.D.	N.D.	9.5×10 ⁶	N.D.							
九州電力(株) 玄海原子力発電所	N.D.	3.9×10 ⁶	N.D.								
九州電力(株) 川内原子力発電所	N.D.										
合 計 (N.D. を除く)	4.0×10 ⁸	2.4×10 ⁸	8.3×10 ⁷	1.7×10 ⁷	3.6×10 ⁶	5.7×10 ⁶	3.7×10 ⁶	6.5×10 ⁶	1.9×10 ⁷	3.9×10 ⁶	