

(19) PWRの線量合計

項目		年度		平成	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5		5									
放射線 業務 従事者数 (人)	社員	3,129	3,227	3,208	3,292	3,375	3,250	3,238	3,198	3,262	3,188		
	その他	22,141	22,055	21,825	22,009	22,615	21,262	22,056	21,123	22,261	19,367		
	合計	25,270	25,282	25,033	25,301	25,990	24,512	25,294	24,321	25,523	22,555		
総線量 (人・Sv)	社員	0.78	0.7	0.76	0.79	0.71	0.8	0.84	0.81	0.89	0.76		
	その他	29.98	22.85	24.78	23.02	22.47	21.15	22.72	22.98	28.33	22.27		
	合計	30.75	23.53	25.52	23.82	23.2	21.97	23.56	23.76	29.21	23.03		
平均線量 (mSv)	社員	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2		
	その他	1.4	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	1.1		
	合計	1.2	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0		
原子炉基数		22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23

(20) 原子力発電所の総合計

項目		年度		平成	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5		5									
放射線 業務 従事者数 (人)	社員	7,262	7,567	7,671	7,872	7,956	7,793	7,930	8,048	8,161	7,969		
	その他	61,459	59,935	60,753	61,383	63,420	57,258	61,320	57,848	59,650	55,826		
	合計	68,721	67,502	68,424	69,255	71,376	65,051	69,250	65,896	67,811	63,795		
総線量 (人・Sv)	社員	2.78	2.45	2.85	2.92	2.98	3.07	3.06	3.13	3.35	3.41		
	その他	83.86	62.48	63.50	66.10	77.77	68.78	80.69	75.72	74.69	80.64		
	合計	86.65	64.89	66.32	68.99	80.77	71.85	83.78	78.83	78.05	84.03		
平均線量 (mSv)	社員	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
	その他	1.4	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4		
	合計	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3		
原子炉基数		48	49	50	52	52	52	52	52	52	53	53	53

注：「従事者数」については、個人によっては異なる炉型に従事する場合があるので、GCR、PWR、BWRの頁の従事者数の和が本表の従事者数の「総合計」とは必ずしも一致しない。