

(9) 中部電力(株)浜岡原子力発電所の線量

項目	年度	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
放射線業務従事者数(人)	社員	723	737	742	742	745	778	691	714	717	657
	その他	5,316	5,077	4,690	5,381	4,006	4,716	4,910	4,340	4,618	3,854
	合計	6,039	5,814	5,432	6,123	4,751	5,494	5,601	5,054	5,335	4,511
総線量(人・Sv)	社員	0.34	0.44	0.42	0.38	0.37	0.47	0.63	0.44	0.36	0.34
	その他	7.62	8.12	8.32	14.28	5.90	9.83	11.67	10.61	6.66	3.14
	合計	7.96	8.56	8.74	14.66	6.27	10.30	12.29	11.05	7.03	3.49
平均線量(mSv)	社員	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.5
	その他	1.4	1.6	1.8	2.7	1.5	2.1	2.4	2.4	1.4	0.8
	合計	1.3	1.5	1.6	2.4	1.3	1.9	2.2	2.2	1.3	0.8
原子炉基數		4	4	4	4	4	4	4	5	5	5

(10) 北陸電力(株)志賀原子力発電所の線量