

(5) 東京電力(株) 福島第二原子力発電所の線量

項目		年度									
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
放射線業務従事者数(人)	社員	512	519	530	545	543	629	626	619	663	682
放射線業務従事者数(人)	その他	6,071	5,309	5,937	6,116	6,278	5,971	6,202	5,669	5,626	6,588
放射線業務従事者数(人)	合計	6,583	5,828	6,467	6,661	6,821	6,600	6,828	6,288	6,289	7,270
総線量(人・Sv)	社員	0.21	0.20	0.18	0.19	0.17	0.19	0.16	0.16	0.18	0.22
総線量(人・Sv)	その他	4.82	3.28	3.55	3.63	6.05	8.24	5.45	4.15	3.44	6.60
総線量(人・Sv)	合計	5.02	3.48	3.73	3.82	6.23	8.43	5.61	4.31	3.62	6.83
平均線量(mSv)	社員	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
平均線量(mSv)	その他	0.8	0.6	0.6	0.6	1.0	1.4	0.9	0.7	0.6	1.0
平均線量(mSv)	合計	0.8	0.6	0.6	0.6	0.9	1.3	0.8	0.7	0.6	0.9
原子炉基数		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

(7) 中部電力(株) 浜岡原子力発電所の線量

項目		年度									
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
放射線業務従事者数(人)	社員	742	742	745	778	691	714	717	657	666	673
放射線業務従事者数(人)	その他	4,690	5,381	4,006	4,716	4,910	4,340	4,618	3,854	3,936	3,893
放射線業務従事者数(人)	合計	5,432	6,123	4,751	5,494	5,601	5,054	5,335	4,511	4,602	4,566
総線量(人・Sv)	社員	0.42	0.38	0.37	0.47	0.63	0.44	0.36	0.34	0.35	0.37
総線量(人・Sv)	その他	8.32	14.28	5.90	9.83	11.67	10.61	6.66	3.14	6.31	5.08
総線量(人・Sv)	合計	8.74	14.66	6.27	10.30	12.29	11.05	7.03	3.49	6.66	5.45
平均線量(mSv)	社員	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
平均線量(mSv)	その他	1.8	2.7	1.5	2.1	2.4	2.4	1.4	0.8	1.6	1.3
平均線量(mSv)	合計	1.6	2.4	1.3	1.9	2.2	2.2	1.3	0.8	1.4	1.2
原子炉基数		4	4	4	4	4	5	5	5	5	5

(6) 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所の線量

項目		年度									
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
放射線業務従事者数(人)	社員	881	879	930	940	946	994	997	1,051	1,085	1,197
放射線業務従事者数(人)	その他	6,457	6,069	6,460	6,392	6,624	6,331	5,822	7,048	6,673	7,294
放射線業務従事者数(人)	合計	7,338	6,948	7,390	7,332	7,570	7,325	6,819	8,099	7,758	8,491
総線量(人・Sv)	社員	0.43	0.37	0.44	0.48	0.44	0.53	0.40	0.42	0.37	0.31
総線量(人・Sv)	その他	4.47	4.27	4.96	7.70	7.96	13.78	5.24	8.96	6.24	7.31
総線量(人・Sv)	合計	4.90	4.64	5.40	8.19	8.39	14.31	5.64	9.38	6.61	7.62
平均線量(mSv)	社員	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
平均線量(mSv)	その他	0.7	0.7	0.8	1.2	1.2	2.2	0.9	1.3	0.9	1.0
平均線量(mSv)	合計	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	2.0	0.8	1.2	0.9	0.9
原子炉基数		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

(8) 北陸電力(株) 志賀原子力発電所の線量

項目		年度									
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
放射線業務従事者数(人)	社員	291	297	294	274	289	274	335	315	309	366
放射線業務従事者数(人)	その他	621	1,841	1,611	1,745	676	2,035	2,165	2,455	2,732	2,345
放射線業務従事者数(人)	合計	912	2,138	1,905	2,019	965	2,309	2,500	2,770	3,041	2,711
総線量(人・Sv)	社員	0.03	0.11	0.07	0.07	0.03	0.10	0.08	0.04	0.07	0.01
総線量(人・Sv)	その他	0.03	1.74	0.89	1.08	0.15	3.25	1.17	0.68	0.86	0.46
総線量(人・Sv)	合計	0.06	1.85	0.97	1.14	0.18	3.36	1.25	0.73	0.93	0.47
平均線量(mSv)	社員	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.0
平均線量(mSv)	その他	0.1	0.9	0.6	0.6	0.2	1.6	0.5	0.3	0.3	0.2
平均線量(mSv)	合計	0.1	0.9	0.5	0.6	0.2	1.5	0.5	0.3	0.3	0.2
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2