

(5) 実用発電用原子炉施設における放射線管理の状況

昭和56年度第1四半期(56年4月~56年6月)の各発電所の被ばく実績(単位:人)

発電所名	被ばく放射線量 (レム)	社員・社員外 従事者の別	0.13	0.13以上	0.4以上	1.3以上	3以上	計	総被ばく 線量 (レム)	平均被ばく 線量 (レム)	原子炉 基 数
			未満	0.4未満	1.3未満	3未満					
日本原子力発電(株) 東海発電所		社員従事者	275	8	0	0	0	283	7	0.03	1
		請負等社員外従事者	586	62	0	0	0	648	25	0.04	
		計	861	70	0	0	0	931	32	0.03	
日本原子力発電(株) 東海第二発電所		社員従事者	241	11	0	0	0	252	8	0.03	1
		請負等社員外従事者	832	74	0	0	0	906	32	0.04	
		計	1,073	85	0	0	0	1,158	40	0.03	
日本原子力発電(株) 敦賀発電所		社員従事者	142	55	0	0	0	197	17	0.08	1
		請負等社員外従事者	951	275	13	0	0	1,239	90	0.07	
		計	1,093	330	13	0	0	1,436	106	0.07	
東京電力(株) 福島第一原子力発電所		社員従事者	580	182	30	0	0	792	74	0.09	6
		請負等社員外従事者	2,508	1,182	978	57	0	4,727	1,127	0.24	
		計	3,088	1,366	1,008	57	0	5,519	1,201	0.22	
東京電力(株) 福島第二原子力発電所		社員従事者	193	0	0	0	0	193	0	0.00	1
		請負等社員外従事者	711	0	0	0	0	711	0	0.00	
		計	904	0	0	0	0	904	0	0.00	
中部電力(株) 浜岡原子力発電所		社員従事者	253	92	16	0	0	361	36	0.10	2
		請負等社員外従事者	1,596	417	315	4	0	2,332	355	0.15	
		計	1,849	509	331	4	0	2,693	391	0.15	
中国電力(株) 島根原子力発電所		社員従事者	140	32	13	0	0	185	17	0.09	1
		請負等社員外従事者	831	294	225	5	0	1,355	247	0.18	
		計	971	326	238	5	0	1,540	264	0.17	
関西電力(株) 美浜発電所		社員従事者	394	36	0	0	0	430	14	0.03	3
		請負等社員外従事者	788	198	55	0	0	1,041	95	0.09	
		計	1,182	234	55	0	0	1,471	109	0.07	
関西電力(株) 高浜発電所		社員従事者	283	9	0	0	0	292	9	0.03	2
		請負等社員外従事者	504	38	9	0	0	551	21	0.04	
		計	787	47	9	0	0	843	30	0.04	
関西電力(株) 大飯発電所		社員従事者	240	62	1	0	0	303	22	0.07	2
		請負等社員外従事者	589	361	217	1	0	1,168	246	0.21	
		計	829	423	218	1	0	1,471	268	0.18	
四国電力(株) 伊方発電所		社員従事者	332	0	0	0	0	332	1	0.00	1
		請負等社員外従事者	493	0	0	0	0	493	2	0.00	
		計	825	0	0	0	0	825	3	0.00	
九州電力(株) 玄海原子力発電所		社員従事者	218	10	0	0	0	228	5	0.02	2
		請負等社員外従事者	634	157	78	0	0	869	99	0.11	
		計	852	167	78	0	0	1,097	104	0.09	
総合計		社員従事者	3,291	497	60	0	0	3,848	210	0.05	23
		請負等社員外従事者	11,023	3,060	1,890	67	0	16,040	2,339	0.15	
		計	14,314	3,557	1,950	67	0	19,888	2,548	0.13	