

( 1 1 ) 関西電力(株)大飯発電所の被ばく実績

項目		年度		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
従事者数 (人)	社員従事者	-	-	-	265	301	321	331	336	356	331		
	請負等社員外従事者	-	-	-	499	1,420	1,489	1,839	2,232	2,332	2,813		
	計	-	-	-	764	1,721	1,810	2,170	2,568	2,688	3,144		
総被ばく線量 (人・レム)	社員従事者	-	-	-	1	13	33	57	73	73	46		
	請負等社員外従事者	-	-	-	3	74	254	558	824	955	979		
	計	-	-	-	4	87	287	614	897	1,028	1,025		
平均被ばく線量 (レム)	社員従事者	-	-	-	0.00	0.04	0.10	0.17	0.22	0.21	0.14		
	請負等社員外従事者	-	-	-	0.01	0.05	0.17	0.30	0.37	0.41	0.35		
	計	-	-	-	0.01	0.05	0.16	0.28	0.35	0.38	0.33		
原子炉基数		-	-	-	1	2	2	2	2	2	2		

( 1 2 ) 四国電力(株)伊方発電所の被ばく実績

項目		年度		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
従事者数 (人)	社員従事者	-	-	217	237	215	234	285	336	300	333		
	請負等社員外従事者	-	-	441	621	1,653	1,228	1,366	1,612	1,791	1,645		
	計	-	-	658	858	1,868	1,462	1,651	1,948	2,091	1,978		
総被ばく線量 (人・レム)	社員従事者	-	-	2	5	31	20	35	26	32	21		
	請負等社員外従事者	-	-	3	13	225	157	240	170	271	149		
	計	-	-	4	18	256	177	275	196	303	170		
平均被ばく線量 (レム)	社員従事者	-	-	0.01	0.02	0.15	0.09	0.12	0.08	0.11	0.06		
	請負等社員外従事者	-	-	0.01	0.02	0.14	0.13	0.18	0.11	0.15	0.09		
	計	-	-	0.01	0.02	0.14	0.12	0.17	0.10	0.14	0.09		
原子炉基数		-	-	1	1	1	1	1	2	2	2		