〔参考〕実用発電用原子炉施設における被ばく実績

（ １ ）日本原子力発電（株）東海発電所の被ばく実績

項目	年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
従事者数	社員従事者	213	218	234	212	310	303	296	291	304	322	301
	請負等社員外従事者	360	356	468	720	1,114	1,287	1,562	1,567	1,996	1,990	2,039
(人)	計	573	574	702	932	1,424	1,590	1,858	1,858	2,300	2,312	2,340
総被ばく線量	社員従事者	34	31	24	21	15	12	13	9	9	12	15
	請負等社員外従事者	85	81	119	98	79	74	97	64	68	70	125
(人・レム)	計	119	112	143	119	94	86	110	73	77	82	140
平均被ばく線量	社員従事者	0.16	0.14	0.10	0.10	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05
	請負等社員外従事者	0.24	0.23	0.25	0.14	0.07	0.06	0.06	0.04	0.03	0.04	0.06
(レム)	計	0.21	0.19	0.20	0.13	0.07	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.06
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（ ２ ）日本原子力発電（株）東海第二発電所の被ばく実績

項目	年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
従事者数	社員従事者	－	－	－	227	314	301	296	277	277	297	291
	請負等社員外従事者	－	－	－	1,141	2,851	3,235	2,943	2,846	3,019	3,184	3,046
(人)	計	－	－	－	1,368	3,165	3,536	3,239	3,123	3,296	3,481	3,337
総被ばく線量	社員従事者	－	－	－	1	25	38	36	38	43	47	44
	請負等社員外従事者	－	－	－	3	234	496	448	431	601	692	766
(人・レム)	計	－	－	－	4	259	534	484	469	644	739	810
平均被ばく線量	社員従事者	－	－	－	0.00	0.08	0.13	0.12	0.14	0.16	0.16	0.15
	請負等社員外従事者	－	－	－	0.00	0.08	0.15	0.15	0.15	0.20	0.22	0.25
(レム)	計	－	－	－	0.00	0.08	0.15	0.15	0.15	0.20	0.21	0.24
原子炉基数		－	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1