（ ７ ）東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所の被ばく実績

項目	年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
従事者数	社員従事者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212
	請負等社員外従事者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	804
(人)	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,016
総被ばく線量	社員従事者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	請負等社員外従事者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
(人・レム)	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
平均被ばく線量	社員従事者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	請負等社員外従事者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
(レム)	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
原子炉基数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

（ ８ ）中部電力（株）浜岡原子力発電所の被ばく実績

項目	年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
従事者数	社員従事者	184	223	228	316	341	368	371	374	404	437	464
	請負等社員外従事者	1,164	1,534	2,862	3,148	3,875	3,807	4,092	4,065	3,925	4,289	4,091
(人)	計	1,348	1,757	3,090	3,464	4,216	4,175	4,463	4,439	4,329	4,726	4,555
総被ばく線量	社員従事者	7	32	112	96	89	148	113	100	95	75	83
	請負等社員外従事者	22	99	875	903	1,680	1,406	1,259	889	1,163	907	1,193
(人・レム)	計	29	131	987	999	1,770	1,554	1,372	989	1,257	982	1,277
平均被ばく線量	社員従事者	0.04	0.14	0.49	0.30	0.26	0.40	0.30	0.27	0.23	0.17	0.18
	請負等社員外従事者	0.02	0.06	0.31	0.29	0.43	0.37	0.31	0.22	0.30	0.21	0.29
(レム)	計	0.02	0.07	0.32	0.29	0.42	0.37	0.31	0.22	0.29	0.21	0.28
原子炉基数		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2