（ ９ ）中国電力（株）島根原子力発電所の被ばく実績

項目	年度	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
従事者数	社員従事者	203	196	195	200	206	216	248	263	261	265
	請負等社員外従事者	2,499	1,761	1,763	1,757	2,379	1,773	2,232	1,758	1,731	1,815
（人）	計	2,702	1,957	1,958	1,957	2,585	1,989	2,480	2,021	1,992	2,080
総被ばく線量	社員従事者	62	53	42	38	44	34	51	43	28	26
	請負等社員外従事者	487	333	252	210	506	299	904	612	337	379
（人・レム）	計	548	387	294	248	550	333	955	655	364	404
平均被ばく線量	社員従事者	0.31	0.27	0.22	0.19	0.21	0.16	0.21	0.16	0.11	0.10
	請負等社員外従事者	0.19	0.19	0.14	0.12	0.21	0.17	0.41	0.35	0.19	0.21
（レム）	計	0.20	0.20	0.15	0.13	0.21	0.17	0.39	0.32	0.18	0.19
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（ １０ ）関西電力（株）美浜発電所の被ばく実績

項目	年度	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
従事者数	社員従事者	372	370	373	414	460	484	497	462	461	438
	請負等社員外従事者	1,735	1,802	1,982	2,006	2,060	2,342	3,149	3,068	2,591	2,477
（人）	計	2,107	2,172	2,355	2,420	2,520	2,826	3,646	3,530	3,052	2,915
総被ばく線量	社員従事者	70	61	52	59	61	53	53	50	47	35
	請負等社員外従事者	492	469	511	598	757	534	1,072	1,027	698	454
（人・レム）	計	562	530	563	657	817	587	1,125	1,077	745	489
平均被ばく線量	社員従事者	0.19	0.16	0.14	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11	0.10	0.08
	請負等社員外従事者	0.28	0.26	0.26	0.30	0.37	0.23	0.34	0.34	0.27	0.18
（レム）	計	0.27	0.24	0.24	0.27	0.32	0.21	0.31	0.31	0.24	0.17
原子炉基数		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3