〔参考資料〕実用発電用原子炉施設における被ばく実績

（ １ ）日本原子力発電（株）東海発電所の被ばく実績

| 項目 | 年度 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従事者数（人） | 社員従事者 | 212 | 310 | 303 | 296 | 291 | 304 | 322 | 301 | 283 | 282 |
| | 請負等社員外従事者 | 720 | 1,114 | 1,287 | 1,562 | 1,567 | 1,996 | 1,990 | 2,039 | 1,773 | 1,764 |
| | 計 | 932 | 1,424 | 1,590 | 1,858 | 1,858 | 2,300 | 2,312 | 2,340 | 2,056 | 2,046 |
| 総被ばく線量(人・レム) | 社員従事者 | 21 | 15 | 12 | 13 | 9 | 9 | 12 | 15 | 11 | 7 |
| | 請負等社員外従事者 | 98 | 79 | 74 | 97 | 64 | 68 | 70 | 125 | 129 | 84 |
| | 計 | 119 | 94 | 86 | 110 | 73 | 77 | 82 | 140 | 140 | 91 |
| 平均被ばく線量（レム） | 社員従事者 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| | 請負等社員外従事者 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| | 計 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| 原子炉基数 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

（ ２ ）日本原子力発電（株）東海第二発電所の被ばく実績

| 項目 | 年度 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従事者数（人） | 社員従事者 | 227 | 314 | 301 | 296 | 277 | 277 | 297 | 291 | 265 | 257 |
| | 請負等社員外従事者 | 1,141 | 2,851 | 3,235 | 2,943 | 2,846 | 3,019 | 3,184 | 3,046 | 3,517 | 3,276 |
| | 計 | 1,368 | 3,165 | 3,536 | 3,239 | 3,123 | 3,296 | 3,481 | 3,337 | 3,782 | 3,533 |
| 総被ばく線量(人・レム) | 社員従事者 | 1 | 25 | 38 | 36 | 38 | 43 | 47 | 44 | 32 | 30 |
| | 請負等社員外従事者 | 3 | 234 | 496 | 448 | 431 | 601 | 692 | 766 | 745 | 612 |
| | 計 | 4 | 259 | 534 | 484 | 469 | 644 | 739 | 810 | 777 | 642 |
| 平均被ばく線量（レム） | 社員従事者 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| | 請負等社員外従事者 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
| | 計 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| 原子炉基数 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |